





## Elenco di controllo dei requisiti di messa in funzione dei fan coil Condiline

-  Il presente elenco di controllo deve essere inoltrato ad Arbonia Solutions AG compilato in tutte le sue parti al più tardi cinque giorni lavorativi prima della data di messa in funzione desiderata.
-  La data di messa in funzione prevista / concordata può essere rispettata solo previo il puntuale ricevimento dell'elenco di controllo.
-  Sono valide le Condizioni Commerciali Generali di Arbonia Solutions AG.
-  Vi preghiamo di compilare l'elenco di controllo in tutte le sue parti, in caso contrario la messa in funzione potrà essere effettuata solo in modo limitato con eventuali costi aggiuntivi per il committente.

Committente	Progetto di costruzione
Società:	Nome:
Via:	Via:
Località:	Località:
Tel.:	Tel. contatto:
E-mail:	Ordine n.:

### Elenco di controllo dei requisiti di messa in funzione

N.	Attività:	Sì	No
1	L'installazione dell'apparecchio è stata eseguita secondo le istruzioni di montaggio		
2	Tutti i componenti elettrici inc. sensori, regolatori ecc. sono conformi allo schema elettrico		
3	L'integrazione del ventilconvettore nel sistema è conforme alla progettazione		
4	È garantito l'accesso all'apparecchio e all'unità di comando		
5	Lo scarico della condensa è collegato		
6	Le valvole per la regolazione delle portate d'acqua sono installate		
7	Il sistema è riempito, disaerato e impostato alla temperatura d'esercizio		
8	Il carico termico/di raffrescamento è presente		
9	Le distanze minime necessarie per gli interventi di assistenza sono rispettate		
10	Sono messi a disposizione ausili di montaggio diversi (ponteggi, piattaforme di carico)		
11	Un interlocutore (committente, architetto, direttore dei lavori) è presente per le istruzioni in loco		

Nel caso in cui una messa in funzione non fosse possibile per assenza o per il mancato adempimento di requisiti, vi fattureremo le spese aggiuntive e le prestazioni supplementari.

Viaggi, lavori e materiali aggiuntivi che non fanno parte della messa in funzione vengono conteggiati separatamente.

***Sono valide le tariffe per lavori in appalto seguenti:***

Forfait di viaggio:	130.- CHF
Tecnico dell'assistenza:	125.- CHF / ora
Materiale aggiuntivo:	al costo

***Per chiamare e concordare una data:***

Telefono:	+41 71 447 47 47
Fax:	+41 71 447 48 47
E-mail:	service@arbonia.ch
Termine:	almeno cinque giorni lavorativi prima della messa in funzione desiderata (con riserva di disponibilità)

L'impianto indicato sopra è stato approntato a cura del committente conformemente all'elenco di controllo. Con il presente vi incarichiamo di effettuare la messa in funzione ai costi stabiliti alla data più prossima possibile.

\* Per i prezzi consultare l'offerta o la conferma d'ordine.

Data desiderata: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma / Timbro: \_\_\_\_\_